



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 047229

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujících zkušebních postupů:

- statický součinitel tření**

ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky. Stanovení protiskluznosti (zatřídění podle nejnižší dosažené hodnoty)

Z uvedené normy pro keramické obkladové prvky byly použity zkušební postupy stanovení protiskluznosti, které jsou uplatnitelné i pro jiné podlahové krytiny.

Výrobek: syntetická podlahovina COMFLOOR PM/PC s křemenným plnivem se strukturním povrchem

Výrobce: COMING PLUS a.s., Nad Kamínkou 1267, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

Zakázka: Z030120324

Dosažené hodnoty a doporučené použití:

označení	Statický součinitel tření	Statický součinitel tření
	za sucha	za vlhka
COMFLOOR PM/PC	1,04	0,84

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030–042517.

Zkoušená syntetická podlahovina **odpovídá požadavkům** uvedeným v čl. 4.17 **ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení ve smyslu Vyhlášky o technických požadavcích na výrobky č. 268/2009 Sb.** §21 (2), (3) pro podlahy všech bytových a pobytových místností, které musí splňovat součinitel tření nejméně 0,3 a rovněž odpovídají požadavkům pro podlahy u částí staveb užívaných veřejností, které musí splňovat součinitel tření nejméně 0,5

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 30. září 2014**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 17. září 2012



Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0300 - Plzeň,
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158,
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100

Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika
✉ e-mail: atrinner@tzus.cz, www.tzus.cz
IČ: 000 15679 DIČ/VAT: CZ00015679